Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.							ДАТА:		ВРЕМЯ:	
Ковалев А.А.							19.02.20		19.10	
№ ТП				3992	Тихвинская, 1		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
Т-1	400		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	235	235	235	410
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб	№ руб порядк	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			90	89,1	56,3	Ток в «0», (А)
				объект	улица	дом				
		1	1							
		2	2							
		3	3							
		4	4							
Т-2	400		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	235	235	235	410
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб	№ руб порядк	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			0,7	0,8	3,6	Ток в «0», (А)