

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.							ДАТА:		ВРЕМЯ:		
Ковалев А.А.							18.02.20		20.20		
№ ТП				4154		Крылова, 67а		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»
Т-1	1250			№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%П/ав	235	235	235	410
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А				256,8	213,3	248,2	Ток в «0», (А)	
			объект		улица	дом					
			1		1						
			2		2						
		3	3								
		4	4								
Т-2	1250			№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%П/ав	235	235	235	410
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А				250,1	249,3	212	Ток в «0», (А)	
Т-3	1250			№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%П/ав	235	235	235	410
Нагрузка, Т-3 А	№ пан	№ руб	«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А				218,9	219,5	177,4	Ток в «0», (А)	