

Протокол замера нагрузки и напряжения в ТП

ЗАМЕР ВЫПОЛНИЛ, подразделение, Фамилия И.О.							ДАТА:		ВРЕМЯ:		
Ковалев А.А.							14.02.20		10.30		
№ ТП				4154	Крылова, 67а		Фаза «А»	Фаза «В»	Фаза «С»	Фаза «А-С»	
T-1	630		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №1, (В)	% норм	%п/ав	225	225	225	380	
Нагрузка, Т-1, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №1, %,А			335,5	285,3	353,1	Ток в «0», (А)	
				объект	улица	дом					
				1	1						
				2	2						
			3	3							
	4	4									
T-2	630		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	225	225	225	380	
Нагрузка, Т-2, А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			197	221,7	185	Ток в «0», (А)	
T-3	630		№ руб порядк	«U»-напряжение на тр-ре №2, (В)	% норм	%п/ав	225	225	225	380	
Нагрузка, Т-3 А	№ пан	№ руб		«I»- сум. нагрузка на тр-ре №2, А			350,8	237,3	185,1	Ток в «0», (А)	